

Sezione	Lavori di COMPETENZA	DR di riferimento	Scadenziario	
GENERALE	controllo funzionamento utenze impianto (sala quadri + plc)			
	rilevazione numeri e conteggi varie sezioni (acqua servizio, potabile, portate, caricamenti, rilevazione livelli prodotti chimici ecc...) e relativa registrazione	DR_19b-P06 Registro dati processo BIELLA NORD; DR_19a-P06 Registro dati processo BIELLA SUD	giornaliera	
	apertura e chiusura locali di competenza			
GRIGLIATURA	pulizia griglie fini e grossolana		giornaliera	
	svuotamento cassonetti			
	pulizia area stoccaggio cassonetti			
	pulizia area stoccaggio cassone vaglio		quando necessita	
DISSABBIATURA - DISOLEATURA	controllo scivoli disoleatura raccolta grassi		giornaliera	
	estrazione in manuale sabbia (solo per BN)		3 v/settimana o più frequentemente in accordo con il coordinatore	
	svuotamento cassonetti		quando necessita	
	pulizia generale (estirpazione erbacce, ecc..)			
LINEA ACQUA	prelievo campioni linea acqua vari punti	DR 20a -P12 Programma settimanale; DR_18-P12 Biella Nord e Biella Sud	giornaliera	
	programmazione campionatori			
	controllo qualità reflui ingresso (colore, schiuma, ecc...)			
	controllo funzionamento campionatori			
	controllo temperatura frigorifero campionatori	DR_19b-P06 Registro dati processo BIELLA NORD; DR_19a-P06 Registro dati processo BIELLA SUD		
	pulizia mattutina e pomeridiana delle vaschette campionatori (IN-OUT)			
	controllo sedimentatori finali e utenze collegate (mattino, pomeriggio + su indicazioni del coordinatore)			
	verifica volumi campionati			mensile
	pulizia campionatori (base, bocchette, ecc.)		settimanale	
	RIFIUTI LIQUIDI	controllo formulari in accettazione		giornaliera
conteggio e registrazione numero formulari in entrata su apposito file		DR_23-P06 modulo registrazione formulari entrate		
prelievo e/o assistenza campioni nei vari punti di scarico (L, P3) e registrazione numero di protocollo		DR_19-P11 Registro campioni rifiuti liquidi		
etichettature a misura pH campioni prelevati				
controllo scarico nei vari punti				
controllo temperatura frigorifero conservazione campioni				
pulizia aste, secchi prelievi campioni, ecc... (nei vari punti di campionamento)				
pulizia pHmetro				
pulizie aree scarico				
verifica tenuta serbatoio di stoccaggio P3				
pulizia bottiglie campioni			settimanale (dopo comunicazione del coordinatore/responsabile)	
pulizia frigo campioni			2 volte/mese	
archiviazione formulari entrate e uscite			mensile	

Sezione	Lavori di COMPETENZA	DR di riferimento	Scadenziario
DISINFEZIONE	verifica e regolazione dosaggio ipoclorito	DR_20-P06 verifica dosaggio prodotti chimici	giornaliera
	misura cloro residuo		
	controllo curva dosaggio pompa		su indicazione del coordinatore
SCARICO IMPIANTO	controllo scarico su Rio Bolome	DR_19b-P06 Registro dati processo BIELLA NORD; DR_19a-P06 Registro dati processo BIELLA SUD	giornaliera
LINEA FANGHI	misura del livello fanghi SP	DR_19b-P06 Registro dati processo BIELLA NORD; DR_19a-P06 Registro dati processo BIELLA SUD	giornaliera
	controllo livello pre ispessitore (solo per BS)	DR_19a-P06 Registro dati processo BIELLA SUD	
	verifica temperatura ricircolo digestore I°	DR_19a-P06 Registro dati processo BIELLA SUD	
	impostazione ore estrazione/caricamento fanghi e relativa registrazione	DR_19a-P06 Registro dati processo BIELLA SUD	
	livello fanghi SF	DR_19b-P06 Registro dati processo BIELLA NORD; DR_19a-P06 Registro dati processo BIELLA SUD	2 volte/settimana
	prelievo campioni linea fanghi completa	DR 20a -P12 Programma settimanale; DR_18-P12 Biella Nord e Sud	una volta/settimana secondo disposizioni laboratorio
	pulizia sifoni RFB e scum box (solo per BN)		settimanale o quando necessita
	controllo funzionamento RD (solo per BS)		giornaliera
	controllo scarico acqua digestore II° + verifica livello (solo per BS)		
	controllo e pulizia telescopiche dig I° (solo per BS)		
DISIDRATAZIONE (solo per BS)	avvio e gestione macchina		giornaliera o quando necessita
	prelievo campioni vari e registrazione protocollo	DR_18-P12 Biella Sud	
	inserimento dati disidratazione a pc e calcolo resa/consumi		
	analisi campioni in termobilancia		
	pulizia locali disidratazione		quando necessita
	regolazione portelle uscita acqua di risulta		
	organizzazione con MM la manutenzione centrifuga (pulizia, ingrassaggio cuscinetti, coclee ecc.)		
	controllo dosaggio polielettrolita liquido		

Sezione	Lavori di COMPETENZA	DR di riferimento	Scadenziario
SMALTIMENTI	programma smaltimento fanghi, sabbia e vaglio in accordo con coordinatore		giornaliera o quando necessita
	compilazione formulari smaltimento fanghi, sabbia e vaglio		
	assistenza alla ditta che effettua il servizio di ritiro dei rifiuti prodotti		
	registrazione formulari in uscita su apposito file (copia blu)	DR_24-P06 modulo registrazione formulari uscite	
	archiviazione formulari uscite		mensile
ORGANIZZAZIONE PULIZIE SEZIONI VARIE (effettuate con autospurgo)	controllo canale ingresso, pozzetti dissabbiature/disoleature, canaletta varie, pozzetti SP, ecc. e successiva comunicazione al coordinatore/ responsabile per l'organizzazione della pulizia tramite autospurgo		2 volte/mese
	supervisione addetti autospurgo per la verifica dei lavori effettuati e compilazione moduli		quando necessita
PRODOTTI CHIMICI	controllo visivo dosaggio prodotti chimici e verifica tenuta serbatoi di stoccaggio		giornaliera
	programmazione ordini	DR_22a / b-P06 Richieste e registrazione forniture prodotti chimici dep. Biella Sud / Biella Nord - anno XX	settimanale
	inventario magazzino		mensile
	assistenza durante le forniture		quando necessita
	verifica integrità/aggiornamento SDS e nel caso sostituzione		trimestrale
	verifica funzionamento docce e lavaocchi		prima delle forniture prodotti chimici
VERIFICHE DOSAGGI PRODOTTI CHIMICI	ipoclorito di sodio	DR_20-P06 verifica dosaggio prodotti chimici	settimanale
	policloruro di alluminio		
	reagente carbonioso		
	antischiuma OUT totale/disinfezione		
POZZI PIEZOMETRICI	verifica funzionamento pompe		settimanale
	prelievo campioni	DR 20a -P12 Programma settimana; DR_18-P12 Biella Nord e Biella Sud	secondo disposizioni del laboratorio
ATTIVITA' DI CONTROLLO E PRELIEVO CAMPIONI	impianto di Oropa e Cavaglia	DR_19e-P06 registro dati processo CAVAGLIA; DR_19f-P06 registro dati processo OROPA	settimanale
VARIE	misurazione SSD campioni linea acqua, e relativo lavaggio bottiglie		secondo disposizioni del laboratorio
	accettazione corrieri e smistamento pacchi		quando necessita
	pulizia locali (compressori dissabbiatura, RD, campionatore uscita, ecc... più altri definiti con coordinatore conduzione a seconda delle esigenze)		mensile
	gestione raccolta differenziata e indifferenziata e relativi smaltimenti (tutto impianto)		quando necessita
	raccolta campioni presso impianti di Biella e Massazza e consegna al lab. Cossato		secondo disposizioni del coordinatore conduzione
	verifica ed eventuale rifornimento automezzi dell'area conduzione		quando necessita
	pulizia automezzi dell'area conduzione		
	smaltimento materiali vari		
	ritiro mensile foglio km e rifornimenti e sostituzione con moduli nuovi dell'automezzo in uso (compreso rifornimento gasolio per generatore e muletto)		ogni fine mese
	inventario kit reperibilità (solo per BN)		semestrale
	controllo periodico cassette mediche, prodotti chimici, dispositivi di emergenza, D.P.I.		secondo le nomine effettuate da Servizio Prevenzione e Protezione