

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
GENNAIO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	7.680	0	0	0	14.746
2	7.632	113	0	0	14.724
3	7.632	98	50	29	14.659
4	7.584	0	7	0	14.688
5	7.560	0,0	110	0	14.710
6	7.824	0,0	0	0	14.743
7	7.776	0,0	5	0	12.516
8	7.800	91	7	53	10.579
9	7.728	151	82	17	10.572
10	7.704	146	-2	300	10.570
11	7.632	127	31	206	10.550
12	7.584	29	34	214	10.560
13	8.328	0	29	187	10.553
14	9.384	36	48	108	10.526
15	9.384	0	50	245	10.560
16	9.384	0	29	283	10.546
17	9.336	0	24	67	10.550
18	9.216	0	79	0	10.567
19	9.264	0,0	0	0	10.546
20	11.760	0,0	17	0	10.548
21	15.888	0,0	98	0	13.366
22	16.008	0	139	290	15.859
23	16.320	0	36	156	15.384
24	15.768	0	79	84	15.278
25	15.480	0	79	130	15.274
26	16.272	0	36	149	15.406
27	15.768	0	0	163	15.276
28	17.832	0	74	65	15.698
29	18.552	0	53	0	15.857
30	19.176	79	127	0	16.030
31	18.696	72	0	0	15.924
TOTALI	353.952	943	1.322	2.746	407.364

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
FEBBRAIO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESSITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	19.344	0	125	0	16.085
2	18.960	0	0	74	16.001
3	18.624	0	125	118	15.910
4	18.408	0	65	94	15.929
5	18.168	48	70	91	15.881
6	17.904	137	84	43	15.871
7	17.640	60	106	134	15.766
8	17.280	0	41	86	15.708
9	18.408	0	0	0	15.958
10	16.896	0	17	139	15.598
11	17.520	0	0	0	15.727
12	18.552	0	0	0	15.910
13	18.096	0	2	0	15.866
14	17.808	0	70	48	15.802
15	16.296	0	31	252	15.545
16	14.856	0	43	106	15.274
17	16.368	0	26	161	15.554
18	17.184	0	29	110	15.727
19	16.800	89	0	137	15.631
20	16.968	94	0	55	15.696
21	16.176	19	0	26	15.518
22	15.072	0	0	142	15.324
23	13.944	0	0	113	15.120
24	15.360	0	0	0	15.394
25	17.088	2	122	29	15.756
26	16.920	12	67	55	15.694
27	16.920	48	55	118	15.710
28	16.272	26	84	190	15.540
TOTALI	479.832	535	1.162	2.321	439.493

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
MARZO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	18.120	48	70	70	15.902
2	17.376	43	29	34	15.749
3	17.064	0	17	0	15.682
4	17.760	0	34	0	15.859
5	17.712	29	12	0	15.773
6	17.640	41	36	19	15.842
7	17.544	41	14	58	15.530
8	16.512	0	113	41	15.658
9	15.264	0	89	106	15.374
10	19.032	0	17	0	16.102
11	18.768	0	14	0	17.069
12	19.104	34	106	0	18.785
13	18.624	50	115	0	18.636
14	18.648	48	115	46	18.547
15	19.368	0,0	10	46	18.833
16	19.800	0,0	7	46	18.996
17	18.960	0,0	5	0	18.641
18	19.008	0	221	0	18.667
19	18.648	36	53	0	18.480
20	18.600	53	31	0	18.362
21	18.600	62	46	0	18.199
22	18.984	72	55	0	18.696
23	19.224	60	41	0	18.773
24	18.600	0	149	0	15.312
25	18.456	2	77	0	10.260
26	18.336	0	108	0	10.286
27	18.144	0	142	0	10.313
28	17.952	0	96	0	10.330
29	17.640	0	91	0	10.296
30	17.064	0	94	0	10.303
31	17.280	0	74	0	10.298
TOTALI	563.832	619	2.078	463	485.554

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
APRILE 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESSITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	17.640	0	5	0	11.282
2	17.784	0	108	0	12.516
3	17.736	0	0	0	12.540
4	17.712	0	2	0	12.540
5	17.400	0	0	0	12.499
6	17.160	0	0	0	12.482
7	17.568	0	384	0	12.487
8	18.120	0	382	0	12.502
9	18.000	46	0	0	12.538
10	17.976	98	108	0	12.533
11	18.216	84	89	0	12.545
12	17.640	70	2	0	12.434
13	17.184	58	0	0	12.353
14	18.432	0	10	0	14.297
15	19.272	0	10	0	15.936
16	21.552	53	50	48	16.322
17	25.848	77	48	43	16.992
18	21.744	70	82	46	16.298
19	18.888	60	38	0	15.806
20	19.680	50	38	0	16.027
21	18.624	0	38	0	15.818
22	18.384	0	58	0	15.792
23	18.696	58	82	0	15.864
24	18.456	79	43	0	15.823
25	18.048	70	17	0	15.761
26	17.856	60	0	0	15.730
27	17.856	53	0	0	15.785
28	17.592	0	2	46	15.703
29	17.400	0	19	46	15.629
30	17.328	58	58	46	15.528
TOTALI	555.792	1.042	1.673	274	430.363

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
MAGGIO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	16.872	82	14	0	15.444
2	16.656	82	38	0	15.377
3	16.344	77	0	0	15.274
4	16.104	67	0	0	15.295
5	18.696	0	26	0	15.682
6	18.432	0	257	0	15.708
7	18.792	62	446	0	15.794
8	18.288	94	84		
9	18.384	96	43	48	15.701
10	18.288	89	34	0	15.785
11	18.192	77	41	0	15.758
12	18.264	2	132	0	15.722
13	18.432	0	79	0	15.773
14	18.576	67	142	120	15.852
15	18.528	96	62	46	15.715
16	18.432	98	101	79	15.739
17	18.192	89	38	0	15.694
18	17.568	77	46	0	15.600
19	17.400	0	137	55	15.535
20	18.312	0	125	0	15.696
21	18.168	96	96	41	15.667
22	18.744	139	74	0	15.756
23	18.384	130	43	46	15.638
24	18.216	113	50	46	15.619
25	17.616	94	53	0	15.559,2
26	17.712	0	72	132	15.494
27	17.664	0	156	72	15.509
28	17.424	89	127	62	15.492
29	17.256	132	82	7	15.454
30	16.944	127	48	43	15.389
31	16.512	118	48	34	15.247
TOTALI	553.392	2.191	2.695	830	467.969

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
GIUGNO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	15.336	101	67	5	15.058
2	18.096	72	2	0	15.504
3	18.528	2	17	0	15.617
4	18.408	70	53	0	15.626
5	18.576	98	41	0	15.682
6	18.312	106	19	0	15.622
7	17.736	98	36	0	15.530
8	17.232	58	31	0	15.478
9	17.256	0	86	0	15.406
10	17.376	0	2	0	15.422
11	17.304	86	41	230	15.401
12	17.136	118	89	62	15.396
13	16.800	118	2	91	15.326
14	16.176	108	58	108	15.211
15	14.616	89	50	178	14.904
16	15.360	0	82	190	14.974
17	14.784	0,00	31	230	14.861
18	14.784	84,00	0	192	15.413
19	14.712	127,20	62	0	15.874
20	14.016	115	0	312	15.900
21	12.552	12	86	180	15.924
22	12.648	94	79	86	15.854
23	12.600	0	41	10	15.852
24	12.984	0	86	0	16.150
25	12.936	94	86	43	16.392
26	13.056	122	91	0	16.397
27	13.152	103	94	86	16.392
28	12.768	86	65	149	16.286
29	12.384	29	22	0	16.301
30	12.696	0	43	67	16.320
TOTALI	460.320	1.990	1.464	2.220	470.071

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
LUGLIO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	12.888	0	89	0	16.390
2	13.056	65	84	163	16.445
3	12.720	101	62	79	16.327
4	12.936	91	2	0	16.368
5	13.416	0	58	0	16.538
6	13.056	91	36	0	16.555
7	13.344	0	84	0	16.704
8	13.176	0	46	0	16.658
9	11.904	79	0	0	16.195
10	10.536	106	98	209	12.660
11	10.248	0	41	31	10.663
12	10.248	0	46	0	10.654
13	10.392	101	43	0	10.673
14	10.272	0	122	98	10.639
15	10.224	2	43	0	10.632
16	10.224	94	7	0	13.718
17	8.808	137	43	0	12.890
18	10.224	130	43	38	15.554
19	10.296	118	50	0	15.569
20	10.296	94	41	0	15.665
21	11.088	0	101	77	15.799
22	10.416	0	478	206	13.073
23	10.152	94	396	194	10.699
24	10.272	144	103	108	12.730
25	11.952	134	43	312	16.073
26	10.344	110	46	137	15.547
27	9.984	89	38	139	15.526
28	10.104	0	127	0	15.432
29	10.200	5	94	0	15.398
30	10.200	98	46	0	15.286
31	10.008	139	144	0	15.250
TOTALI	342.984	2.021	2.654	1.793	448.310

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
AGOSTO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	9.048	108	2	0	13.025
2	9.072	108	67	0	10.651
3	8.784	108	70	0	10.603
4	0	0	115	0	3.314
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	2	0	0
10	0	0	12	0	3.761
11	0	0	5	0	314
12	5.448	0	2	0	3.485
13	8.952	5	5	0	12.266
14	8.880	0	70	0	13.608
15	8.904	0	38	0	10.663
16	9.432	0	36	0	9.583
17	9.024	0	36	0	10.682
18	8.880	0	46	0	10.687
19	9.288	0	48	0	10.714
20	11.064	0	0	0	14.302
21	12.096	0	43	60	16.291
22	13.152	0	0	62	16.560
23	12.792	0	0	115	16.505
24	12.936	0	2	118	16.594
25	12.984	0	137	101	15.809
26	12.312	2	91	0	15.144
27	12.936	0	0	0	15.408
28	24.048	0	50	0	16.925
29	24.984	96	70	0	16.795
30	17.208	96	70	0	15.557
31	16.920	96	0	0	15.545
TOTALI	279.144	619	1.018	456	314.791

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
SETTEMBRE 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	21.552	0	0	0	16.354
2	23.688	0	150	0	16.750
3	21.384	110	98	0	16.361
4	20.400	114	142	0	16.200
5	19.944	82	50	0	16.097
6	17.496	82	50	0	15.667
7	16.296	82	50	0	15.437
8	18.312	0	55	0	15.737
9	19.176	0	77	0	15.919
10	21.912	119	98	67	16.421
11	18.936	122	108	48	14.981
12	18.624	93	50	38	15.110
13	19.176	93	50	0	15.979
14	16.800	93	50	0	15.523
15	17.520	0	50	46	15.679
16	17.856	0	109	46	15.629
17	17.520	0	96	46	15.586
18	16.968	0	103	46	15.581
19	17.424	0	72	46	15.677
20	15.408	0	72	139	15.319
21	15.456	0	72	139	15.293
22	24.672	0	31	0	16.826
23	23.568	0	76	0	16.673
24	23.040	27	49	0	16.608
25	21.864	40	49	0	16.464
26	22.464	40	54	0	16.579
27	22.560	0	54	0	16.594
28	20.784	0	54	0	16.198
29	20.160	0	54	0	16.008
30	18.888	0	95	0	15.799
TOTALI	589.848	1.097	2.118	660	479.047

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
OTTOBRE 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	18.192	46	55	0	15.744
2	17.328	204	55	0	15.617
3	16.608	83	62	0	15.746
4	15.600	83	46	0	16.346
5	14.544	83	46	0	16.135
6	15.360	0	79	0	15.826
7	15.624	4	94	0	15.238
8	15.432	150	89	118	15.175
9	14.256	149	132	115	15.398
10	13.104	98	46	48	15.775
11	12.312	98	53	55	15.379
12	12.528	98	43	46	15.689
13	12.840	0	0	0	15.696
14	12.936	3	41	0	15.703
15	12.840	126	2	91	15.662
16	12.816	127	43	91	15.696
17	12.720	84	62	91	15.636
18	12.504	84	10	0	15.629
19	11.976	84	7	0	15.511
20	12.792	0	101	96	15.487
21	12.960	0	46	94	15.547
22	12.576	121	134	86	15.646
23	13.248	122	0	91	15.533
24	10.968	95	0	94	15.518
25	9.744	95	84	48	15.571
26	9.672	95	0	46	15.574
27	9.792	0	120	0	15.562
28	9.864	0	94	94	15.530
29	10.056	96	41	94	15.569
30	7.344	59	82	132	15.218
31	10.056	40	46	0	15.571
TOTALI	398.592	2.327	1.711	1.529	483.929

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
NOVEMBRE 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	9.840	40	77	0	15.574
2	9.768	40	0	0	15.607
3	9.840	0	74	34	15.552
4	10.008	2	29	134	15.593
5	10.008	74	101	101	15.576
6	9.840	103	108	91	15.506
7	10.032	89	74	398	15.566
8	9.960	70	38	242	15.665
9	9.672	0	36	360	15.552
10	9.864	0	50	295	15.506
11	10.080	0	130	0	15.566
12	10.104	74	94	0	15.586
13	10.128	94	67	228	15.612
14	10.008	86	108	209	15.578
15	10.728	48	34	24	15.946
16	10.704	0	34	115	15.950
17	10.152	0	0	132	15.626
18	10.272	0	7	118	15.658
19	10.560	79	146	115	15.797
20	10.608	122	72	125	15.804
21	10.536	132	48	118	15.780
22	10.320	122	19	134	15.787
23	10.056	101	0	120	15.653
24	10.272	0	50	118	15.662
25	10.560	0	125	118	15.746
26	11.376	89	82	118	16.018
27	11.376	130	185	137	16.042
28	10.608	127	46	130	15.763
29	9.696	120	94	151	15.518
30	9.456	98	5	144	15.473
TOTALI	306.432	1.841	1.932	4.008	470.263

	Emissioni in acqua	Gestione impianto di depurazione			
DICEMBRE 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	ESTR. FANGHI PRIMARI	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA	
	INGRESSO IMPIANTO	P3	PORTATA ESTRAZIONE FANGO PRIMARIO AL PREISPESITORE	PORTATA ESTRAZIONE FANGO DI SUPERO	PORTATA RICIRCOLO FANGHI
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	9.912	0	79	118	15.562
2	9.960	0	72	125	15.530
3	9.984	91	79	125	15.511
4	10.560	132	84	127	15.713
5	10.512	134	106	0	15.677
6	9.720	125	29	0	15.439
7	9.480	103	36	156	15.394
8	9.288	0	29	0	15.331
9	9.456	58	72	0	15.418
10	9.600	118	115	197	15.437
11	9.552	139	86	341	15.242
12	9.480	134	91	106	15.257
13	9.336	110	26	0	15.281
14	8.904	48	22	0	15.122
15	9.096	0	98	0	15.139
16	11.544	0	122	139	16.032
17	11.760	120,00	137	139	16.114
18	10.536	112,80	156	187	15.653
19	10.272	120,00	48	168	15.600
20	9.960	120	43	180	15.576
21	10.800	46	46	146	15.905
22	10.152	0	137	125	15.571
23	10.416	74	144	110	15.672
24	11.160	98	34	108	15.955
25	12.144	127	29	58	16.294
26	12.096	82	36	0	16.272
27	11.136	50	34	0	16.013
28	10.488	31	36	106	15.775
29	10.368	0	67	0	15.624
30	10.416	0	34	96	15.665
31	10.176	91	34	0	15.617
TOTALI	318.264	2.266	2.160	2.856	484.390