



Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA
 Ufficio Prevenzione incendi
 com.biella@cert.vigilfuoco.it

Biella, data del protocollo
 Pratica PI n°112057

Alla PROVINCIA DI BIELLA
 Area: Tutela e valorizzazione ambientale
 Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria,
 acque reflue e risorse idriche

Oggetto: Parere favorevole
 per Valutazione Progetto con prot. 10462 del 07/12/2022
 della ditta A2A AMBIENTE SPA sita in VIA ABATE BERTONE SNC, 13881
 Cavaglià
 Progetto denominato: "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia
 elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di
 Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e
 sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi
 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater

In relazione all'istanza in oggetto, per le seguenti tipologie di attività di cui al DPR 151/11:

| | |
|--------|--|
| 75.2.B | Autorimesse e simili, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq |
| 2.1.B | Cabine di de/compressione gas infiammabili (potenz. > 50 Nmc/h e fino a 2,4MPa) |
| 48.2.C | Centrali termoelettriche |
| 70.1.B | Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq |
| 70.1.B | Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq |
| 70.1.B | Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq |
| 13.2.B | Distributori fissi di carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione |
| 73.2.C | Edifici promiscui (terz. e/o indust.), capienza > 500 persone o sup. > 6000mq |
| 49.3.C | Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW |
| 74.3.C | Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW |
| 10.1.B | Impianti produzione/uso liquidi infiamm. e combust. (P.I. < 125 °C), da 1 a 50mc |
| 48.1.B | Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc |
| 1.1.C | Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h) |

valutata la documentazione inviata ed eventuali successive integrazioni (ovvero quella di cui al link inviato da codesta Provincia con nota prot.n.11873 del 28/05/2024 – CHIARIMENTI_Marzo_2024/09_Progetto antincendio), questo Comando esprime **parere favorevole** di cui al DPR 151/11, ai soli fini della sicurezza antincendio, con le seguenti prescrizioni:

| |
|--------------------------------------|
| Siano fatti salvi i diritti di terzi |
|--------------------------------------|

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportino una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Fabrizio Maniscalco

Il dirigente
Amalia Tedeschi
(firmato digitalmente)