



## **CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI**

P.I. 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI – C.S. 2.999.912 interamente versato  
 Sede amministrativa: P.za Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella  
 Tel. +39 0153580011 – Fax +39 0153580012 **n.verde 800 996014**  
<http://www.cordarbiella.it>



Biella, li 31/07/2023

LT/ab

Spettabile

PROVINCIA DI BIELLA

[protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

**Oggetto: Progetto denominato: “VERSIONE DICEMBRE 2022 – Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)” presentato dalla “A2A Ambiente” S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis +rilascio A.I.A. I.P.P.C. art. 29 quater – Adempimento previsto dall’art. 27 bis comma 5 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: consultazione Enti coinvolti in istruttoria per acquisizione eventuali richieste di chiarimenti da inoltrare al proponente entro 30 gg. dalla conclusione della fase di evidenza pubblica del progetto. Riscontro Cordar SpA Biella Servizi.**

VISTA la Nota Prot. n. 16704 del 20/07/2023, inviata tramite PEC, con la quale la Provincia di Biella richiede agli enti coinvolti di far pervenire eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni sui temi della documentazione pubblicata di cui all’oggetto entro il giorno **08/08/2023**;

VISTA la documentazione progettuale inerente all’istanza reperita sul portale telematico della Provincia di Biella;

si evidenzia e si comunica che le acque meteoriche di seconda pioggia non devono essere avviate alla depurazione e pertanto il convogliamento delle stesse non deve avvenire in pubblica fognatura ma in diverso recapito.

Distinti Saluti

**Cordar S.p.A. Biella Servizi**

Il Direttore Tecnico

Dott.sa Laura Tacchini