



ATV/ORD 2298/2024/U del 17.05.2024
 ditec/FIN/DUS/MAN

Provincia di Biella
 Area Tutela e valorizzazione ambientale
 Servizio Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche
 Via Quintino Sella, 12
 13900 BIELLA

Alla c.a. Responsabile del Procedimento Amministrativo dott. Graziano Stevanin

Trasmessa tramite PEC all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto
 Direzione Generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale
 Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
 Viale delle Brigate Partigiane, 2
 16129 GENOVA

Trasmessa tramite PEC all'indirizzo: uit.genova@pec.mit.gov.it

Oggetto: Progetto denominato: "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater. - Conferenza di Servizi e convocazione 1^ seduta del 11/04/2024

Osservazioni preliminari

Con riferimento alla Conferenza di Servizi richiamata nell'oggetto, in merito al Progetto denominato: "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente", esaminata la documentazione inerente la succitata conferenza, rileviamo preliminarmente e per quanto di competenza quanto segue.

Gli interventi interessano l'infrastruttura autostradale della A4/5 raccordo autostradale Ivrea-Santhià con l'attraversamento della proprietà e delle relative fasce di rispetto di linea elettrica aerea a 220 kV, alla progressiva chilometrica Km 23+150 circa in comune di Alice Castello (VC).

Dall'analisi degli elaborati, riferiti all'attraversamento succitato, si riscontra la necessità di approfondire nel dettaglio i particolari progettuali per la realizzazione delle opere previste.





Pertanto, la richiedente A2A Ambiente S.p.A. dovrà presentare alla scrivente Società, prima della realizzazione dell'attraversamento, istanza, corredata dagli elaborati progettuali di dettaglio, per la formalizzazione della Convenzione per l'autorizzazione all'attraversamento dell'autostrada.

La Convenzione sarà sottoscritta previo benestare del Ministero concedente.

Nella medesima Convenzione verranno impartite le prescrizioni che la società richiedente dovrà rispettare.

Rappresentiamo, fin d'ora, che all'interno della fascia di rispetto autostradale non sono ammesse nuove edificazioni e che la convenzione prevederà, in ogni caso, che le opere autorizzate in fascia di rispetto siano soggette, a semplice richiesta della Società o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) o chi per esso, all'obbligo di rimozione e/o adeguamento da parte del proprietario delle stesse, a sua cura e spese.

Per quanto riguarda le viabilità di accesso alle aree di cantiere per la realizzazione dei sostegni dell'elettrodotto, si evidenzia che il sovrappasso autostradale n. 15 posto a servizio della strada comunale Mandriotta è stato realizzato esclusivamente per uso agricolo e locale, e risulta oggetto di ordinanza di divieto di transito ai mezzi a pieno carico superiore alle 26,00 tonnellate emessa dal Comune di Alice Castello, che dovrà essere rispettata.

Distinti Saluti

Direzione Tecnica
Il Direttore
(dott. ing. Davide Finello)