



**ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE  
OVEST SESIA**  
 Consorzio di Irrigazione e Bonifica  
 Via Duomo, 2 – 13100 VERCELLI  
 c.f. 94023960027 p IVA 02043600028  
 Tel. +39 0161 283511  
 Fax. +39 0161 283500  
[ovestsesia@pec.it](mailto:ovestsesia@pec.it)  
[info@ovestsesia.it](mailto:info@ovestsesia.it)  
[www.ovestsesia.it](http://www.ovestsesia.it)

Vercelli, 10 APR. 2024

**Sigla Mitt: GD**

A: Provincia di Biella Area



ARN01239252

PROT.OUT.: 0001533/2024  
 DATA: 10/04/2024  
 12/8-1 Armadio: 8

**Via PEC**

[protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

**Spett.le**

**Provincia di Biella**  
 Area Tutela e Valorizzazione  
 Ambientale  
 Servizio Rifiuti, VIA, Energia  
 Qualità dell'Aria, Acque Reflue,  
 Risorse Idriche  
 Via Quintino Sella n°12  
 13900 Biella

**Oggetto:** Progetto denominato "Versione 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI) presentato dalla Ditta A2A Ambiente SPA – **Indizione con convocazione seduta fissazione cronoprogramma e ricognizione titoli abilitativi necessari – Cds dell'11/04/24**

Con la presente, in relazione a documentazione inviata e relativa a quanto in oggetto, si rileva che non sono presenti interferenze particolari tra il futuro impianto per la produzione di energia elettrica e termica e la rete dei corsi d'acqua di competenza dell'Associazione scrivente.

Si denota però che la linea "Opera 2 – Connessione alla RTN", durante il suo percorso interferisce con alcuni corsi d'acqua che non sono stati identificati.

Si comunica che, per ogni intersezione tra la linea elettrica di collegamento e i cavi irrigui di competenza dell'Associazione, dovrà essere prodotta apposita tavola illustrativa che includerà una planimetria catastale e una sezione di progetto che dovrà identificare il tipo di attraversamento (in questo caso linea aerea), con particolare attenzione alle distanze tra i canali e i nuovi sostegni da posare.

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA

---

Dovranno essere identificati anche eventuali parallelismi tra la futura linea e i cigli di sponda dei canali, con identificazione dei tratti posti nella fascia di rispetto di m.5 dal corso d'acqua.

Quanto sopra è valido non solo per i corsi d'acqua principali (es. Naviletto della Mandria, già individuato) ma anche per i cavi irrigui minori e di più piccola entità.

Resta inteso che le autorizzazioni di cui sopra sono subordinate alla stipula di relativo atto di concessione tra l'Associazione e il proponente, ai sensi del R.D 368/1904, tale scrittura dovrà essere redatta al termine dell'iter autorizzativo e prima dell'inizio dei lavori; a tal proposito si precisa che tutte le opere che verranno realizzate prima della sottoscrizione dell'atto di concessione saranno ritenute abusive.

Rimanendo in attesa di quanto sopra si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore  
(dott. arch. Diego Terruzzi)

