

Ferrovie dello Stato Italiane  
 UA 11/4/2024  
 RFI-VDO-DOIT.TO.ING\A0011\PI\2024\0002959

Spett.le **PROVINCIA DI BIELLA**  
 Area Tutela e valorizzazione ambientale  
 Servizio Rifiuti, V.I.A., energia qualità  
 dell'aria, acque reflue e risorse idriche  
 Via Quintino Sella n.12  
 13900 – Biella (BI)

trasmessa con PEC: [protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

Torino, (data del protocollo)

Rif. "Vs Nota n.collocazione d'archivio: E-XI-2-221

**Oggetto: "Progetto denominato:"VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater - Indizione con convocazione seduta fissazione cronoprogramma e ricognizione titoli abilitativi necessari"**

**Rif. Prat. RFI: 48AV-8722**

**Attraversamento elettrico in corrispondenza della linea ferroviaria AVAC Torino-Milano nel Comune di Alice Castello (VC).**

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, precisando che non rientra nelle competenze di questa Società alcuna valutazione di natura urbanistica e/o di compatibilità ambientale, per quanto di competenza, si esprime **parere di massima non ostativo** in merito alla fattibilità dell'opera.

Al fine di consentire a questa Società di esprimere un definitivo parere ed emettere la relativa autorizzazione, ai sensi del DPR 753/80, il Proponente e/o la Società incaricata dovrà predisporre e presentare appositi elaborati di Progetto Esecutivo dell'intervento di attraversamento elettrico interferente con la linea ferroviaria AV Torino-Milano nel Comune di Alice Castello (VC) su cui questa Società farà le opportune valutazioni tecniche a tutela dell'infrastruttura, della sicurezza e della regolarità dell'esercizio ferroviario.



A tal proposito si comunica che, per questioni di sicurezza, non sono ammessi ulteriori attraversamenti della linea ferroviaria AV/AC, ma si dovranno utilizzare al meglio quelli già presenti nel corpo stradale. Pertanto, l'autorizzazione dell'intervento così come previsto (attraversamento aereo della linea ferroviaria) è subordinata al parere della sede superiore di questa Società.

Considerato che lo stato dei luoghi permette la possibilità di realizzare un attraversamento del tipo inferiore, la Richiedente e/o la Società Incaricata dovrà valutare un tracciato alternativo posizionando l'infrastruttura in oggetto al disotto del viadotto ferroviario posto a qualche centinaio di metri verso Milano rispetto all'elettrodotto previsto.

La documentazione andrà inviata al seguente indirizzo di PEC **rfi-dpr-dtp.to.it@pec.rfi.it** firmata e timbrata da progettista abilitato all'esercizio della professione in sia in formato pdf che in formato p7m (con firma grafica visibile e leggibile).

Si precisa inoltre che in conformità alla procedura operativa di questa Società, l'autorizzazione potrà essere rilasciata esclusivamente al termine dell'iter procedurale che oltre all'esame del progetto esecutivo sotto l'aspetto tecnico, comprende anche la stipula di apposita Convenzione, a titolo oneroso, che regolerà tempi, modi e rapporti tra le Parti, nonché il pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'opera, (istruttoria, sorveglianza lavori, interruzioni, rallentamenti, etc.).

Si rammenta che le aree di proprietà di R.F.I. S.p.A. non possono essere sottratte alla loro destinazione senza il preventivo consenso di questa Società, così come previsto dall'art. 15 comma 2 della Legge 17/05/1985 n. 210.

Si fa presente, infine, che:

- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 può essere concessa esclusivamente in casi specifici previo procedimento istruttorio a cura dei competenti uffici territoriali di RFI;
- il procedimento non è soggetto al silenzio assenso, come da art. 20 comma 4 Legge 241/90;
- la presente non forma alcun tipo di accettazione o pre-autorizzazione; il provvedimento finale verrà rilasciato al termine del procedimento e l'intervento in oggetto potrà essere avviato esclusivamente al ricevimento di tale atto conclusivo dell'iter;
- in mancanza di specifica autorizzazione in deroga il parere deve intendersi reso in senso negativo.

**Si chiede al Responsabile del Procedimento di verbalizzare quanto su esposto nell'ambito della Conferenza di Servizi in oggetto.**

Nel rimanere a disposizione a fornire ogni eventuale chiarimento al riguardo (funzionari di riferimento Ing. Barbara Morresi cell. 3138041062 – Geom. Mattia Bertino cell.3138004082), si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Gaetano Pitisci