



LEGENDA:

- POZZETTO DI DECONTAZIONE
- POZZETTO DI ISPEZIONE/CAMPIONAMENTO
- CONTATORE
- SCARICO FINALE IN FOGNATURA CONSORTILE
- SCARICO FINALE IN TRINCEE DRENANTI
- SCARICO FINALE IN FOGNATURA CONSORTILE
- PUNTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DA ACQUEDOTTO
- PUNTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DA POZZO
- PUNTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ST. ELETTRICA (DA RETE IMPIANTI ESISTENTE GRUPPO A2A)
- SCARICO PARZIALE CHIARIFICATO FOSSE IMHOFF IMPIANTO
- SCARICO PARZIALE ACQUE SECONDA PIOGGIA VASCA VSP
- SCARICO PARZIALE ACQUE SECONDA COPERTURE VASCA WC
- SCARICO PARZIALE PERMEATO VASCA VAP
- SCARICO PARZIALE CHIARIFICATO FOSSA IMHOFF ST. ELETTRICA
- SCARICO PARZIALE ACQUE METEORICHE ST. ELETTRICA

- Acque di processo
- Acqua industriale
- Acqua DEMI
- Acque meteoriche
- Acque di lavaggio
- Chiarificato reflui civili
- Fanghi fosse Imhoff

NOTE:

(1) IN CASO DI SVUOTAMENTO CALDAIA PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

Comune di Cavaglià, località Gerbido (BI)

Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi

PAUR ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

00	AU	Marzo 2024	Revisione dopo richiesta chiarimenti/integrazioni, ai sensi D. Lgs. 152/06 ss.mm.li. art. 27 bis comma 5	Fichtner	Fichtner	Fichtner
Revisione	Phase	Date	Description	Revisione	Verifica	Approvazione
Numero documento / Document number CAVA06-V02-F15-GN-10-000-P-I-002-R00				Disegnato da / Drawn by CAVP09010000PBF050020100		
Titolo documento / Document title Schema di flusso di gestione delle acque				Numero Tavola / Table number 19		
				Scala grafica / Graph Scale 1:1		
Fichtner Italia S.r.l. Via XII Ottobre 2411 16121 Genova (+39) 0105959902 fichtneritalia@fichtner.it				Codice documento progettista / Document code designer -		
				Cliente / Client -		
Verifica / Check		Approvazione / Approval		Validazione / Validation		F. Roncarì
M. Mazzarella		C. Donati				

PROGETTO / PROJECT

COMMITTEE / CLIENT