



Ministero dell'Interno  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA

**UFFICIO PREVENZIONE**  
[com.prev.biella@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.biella@cert.vigilfuoco.it)

Prat. N° 111147

Alla PROVINCIA DI BIELLA  
AREA TUTELA E  
VALORIZZAZIONE  
AMBIENTALE SERVIZIO RIFIUTI,  
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE, ENERGIA  
QUALITA DELL'ARIA, ACQUE  
REFLUE RISORSE IDRICHE  
Via Quintino Sella, 12 - 13900 BIELLA  
[rifiuti@provincia.biella.it](mailto:rifiuti@provincia.biella.it)

p.c. Al Rappresentante Legale della  
A2A AMBIENTE  
VIA LAMARMORA, 230  
25154 - Brescia (BRESCIA)  
[a2a.ambiente@pec.a2a.eu](mailto:a2a.ambiente@pec.a2a.eu)

**OGGETTO:** Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011: Valutazione del progetto.

**Istanza del:** 02/11/2022. Integrazioni del 19/01/2023

**Ditta:** A2A AMBIENTE

**Indirizzo:** STRADA DELLA MANDRIA - LOC. GERBIDO 1, 13881 Cavaglià

**Attività:** Nuovo impianto di riciclo di materiali plastici e produzione di materiali plastici produzione film e sacchetti e modifica – Polo Tecnologico recupero e riciclo plastiche

**DPR 1° Agosto 2011, n.151 codice n.:** 44.3.C+44.2.C+43.3.C

Pratica n. 111147

**Il Responsabile del procedimento tecnico incaricato di effettuare l'esame della documentazione progettuale:** «Fabrizio Maniscalco»

Con riferimento all'istanza in oggetto, si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi proposti a condizione che gli stessi siano eseguiti nel rispetto delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi, ancorché non espressamente richiamati nella documentazione tecnica agli atti, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- prima della presentazione della SCIA sia rivalutato il rischio esplosione in considerazione dell'assetto definitivo di tutti gli impianti che lavorano materie plastiche sotto forma di polvere, in conformità a norme tecniche riconosciute in ambito UE.

A lavori ultimati e prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011 dovrà essere richiesto il controllo di prevenzione incendi inoltrando:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2023);
- l'Asseverazione a firma di professionista abilitato (mod. PIN 2.1 – 2018) **completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel foglio allegato;**

e mettendo a disposizione, all'atto del sopralluogo, la documentazione gestionale di cui al D.Lgs. 81/08 o all'art.6 DPR 151/11 riportata nel richiamato allegato.

Si precisa che:

- Le norme e le guide tecniche proposte per la progettazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08.
- La documentazione deve essere redatta secondo la modulistica approvata con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica DPCST/DD n.200 del 31/10/2012 e reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) e può essere inoltrata, alternativamente:
  - secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
  - tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf

- (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).
- Ai fini dell'esercizio dell'attività, è possibile far ricorso alle indicazioni di cui all'art.5 comma 2 del DM 10/11/2011 per le SCIA presentate in modalità telematica relative ad Attività di competenza del SUAP.

Tanto si comunica al Signor Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 577/82.

Sottoscritto con firma digitale  
**Il Responsabile del Procedimento Tecnico  
che ha effettuato l'esame della  
documentazione progettuale  
Fabrizio Maniscalco**

Sottoscritto con firma digitale  
**Il Comandante Provinciale  
(ALESSANDRO SEGATORI)**



Ministero dell'Interno  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA

Prat. N° 111147

**Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – Parere Favorevole**

**Istanza del: 19/01/2023**

**Intervento in progetto: Nuovo impianto di riciclo di materiali plastici e produzione di materiali plastici produzione film e sacchetti e modifica – Polo Tecnologico recupero e riciclo plastiche**

### ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO

- A. Documentazione di cui all'Allegato I del DM 07/08/20121:
1. Relazione tecnica ed elaborati grafici atti a mostrare la puntuale ottemperanza delle prescrizioni contenute nel parere di conformità.
- B. Documentazione di cui all'Allegato II del DM 07/08/2012
1. ELEMENTI PORTANTI E/O SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO:  
Certificazione di resistenza al fuoco completa delle tavole grafiche di individuazione degli elementi.
  2. PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA RESISTENZA/REAZIONE AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE:  
Dichiarazione di rispondenza in opera dei prodotti antincendio completa delle tavole grafiche e/o distinta (tipo, quantità e ubicazione) di individuazione degli elementi. Si precisa che ai fini della resistenza al fuoco dovranno essere oggetto di dichiarazione esclusivamente le serrande tagliafuoco, le porte e i portoni con particolare riguardo alla funzionalità degli stessi.
  3. IMPIANTO ELETTRICO:  
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto da individuarsi in funzione del rischio presente (luoghi ordinari/a maggior rischio in caso di incendio/con pericolo di esplosione).
  4. IMPIANTO FOTOVOLTAICO:  
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (note Min. Int. 1324 del 07/02/2012 e n.6334 del 04/05/2012, CEI 82-25, CEI 64-8 sez.712).
  5. IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME ANTINCENDI:  
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 9795, UNI 11224 e DM xxxxxxx);
  6. RETE IDRANTI:  
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 10779, UNI 12845 e DM 20/12/2012);
  7. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO:  
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (punto 6 DM 20/12/2012; CO2 NFPA 12; diluvio: NFPA 30 e NFPA13);
  8. IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE (EFC):  
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 9494-1:2012 e UNI 12101); il progetto dell'impianto, dovrà essere consegnato al titolare dell'attività; in assenza di progetto, dovrà essere prodotta la Certificazione di corretta installazione e funzionamento;
  9. IMPIANTO DI TRASPORTO/MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO POLVERI COMBUSTIBILI:

Certificazione di corretta installazione o Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento indicando gli estremi del progetto e/o della valutazione dei rischi di incendio/esplosione, la legislazione e/o le direttive comunitarie e/o i criteri tecnici ex 12.1 e 12.2 Allegato V D.Lgs. 81/08 e/o le norme tecniche utilizzati per la realizzazione dell'impianto (CEI 31-55, UNI EN 1127, UNI EN 13463, ...). Il fascicolo tecnico ex Allegato II DM 07/08/2012 (da rendere disponibile all'atto dei controlli ex art.4 DPR 161/2011) dovrà contenere la dichiarazione di conformità CE nel caso in cui l'intera installazione è sottoposta a specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive comunitarie di prodotto o, in caso contrario i seguenti allegati:

- 23.1. Per gli impianti con pericolo di esplosione: valutazione punto 12.2 Allegato V D.Lgs. 81/08 (documento ex art.294), se non già agli atti;
- 23.2. Per gli impianti con pericolo di incendio: valutazione punto 12.1 Allegato V D.Lgs. 81/08, se non già agli atti;
- 23.3. Verbale di controllo iniziale ex art.71 comma 8 D.Lgs. 81/08 condotto secondo i riferimenti tecnici utilizzati per la progettazione e costruzione;

#### ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE GESTIONALE DA TENERE PRESSO L'ATTIVITÀ E DA ESIBIRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO

Documentazione di cui all'art. 30 comma 2 D.Lgs. 81/08:

- a. attestati di formazione degli addetti antincendi;
- b. art.18, lettera h) D.Lgs. 81/08: misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- c. Fascicoli tecnici relativi agli impianti, alle strutture e agli arredi di cui all'Allegato II DM 07/08/2012.

Si precisa che:

- Le dichiarazioni di rispondenza e le certificazioni di corretta installazione e funzionamento devono essere redatte secondo la modulistica approvata con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica DPCST/DD n.200 del 31/10/2012 e reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) rispettando la competenza alla firma indicata nel DM 07/08/2012;
- Le norme e le guide tecniche proposte per la realizzazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto delle scelte operate dai progettisti e dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08;
- La documentazione dovrà essere inoltrata alternativamente:
  - secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
  - secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/ relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

Sottoscritto con firma digitale  
**Il Responsabile del Procedimento Tecnico  
che ha effettuato l'esame della  
documentazione progettuale  
Fabrizio Maniscalco**

Sottoscritto con firma digitale  
**Il Comandante Provinciale  
(ALESSANDRO SEGATORI)**