



- LEGENDA:**
- DISPOSITIVO DI ALLARME OTTICO/ACUSTICO UNI EN 54-3/54-23
 - PULSANTE SEGNALE MANUALE INCENDIO UNI EN 54-11
 - RILEVATORE DI FUMO AMBIENTE, UNI EN 54-7
 - PULSANTE DI ATTIVAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA
 - PULSANTE DI ATTIVAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A DILUIVIO
 - RILEVATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE DOPPIO SENSORE SENSIBILITA' A,B (RILEVAZIONE DISTINTA PER TUBAZIONE) INDIRIZZABILE
 - RILEVATORE DI FIAMMA MULTISPECTRUM IR4
 - RILEVATORE DI FIAMMA INFRAROSSI
 - TERMOCAMERA
 - CENTRALE DI RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO
 - RILEVATORE SCINTILLA
- n.b. LE AREE IMPIANTO SONO PROTETTE DA IMPIANTO AD ASPIRAZIONE (ASD) CONFORME ALLA NORMA UNI 9795.**

N.B. LA QUOTA 0.00 DI PROGETTO CORRISPONDE ALLA QUOTA ASSOLUTA +219.50

Revisione	Descrizione	Data	Disegnato	Verificato	Approvato
01	AU	Novembre 2022	Inserito sistema di rivelazione a scintilla in corrispondenza dell'ingresso della tubazione di aspirazione	K. Recci	A. Cameroni
00	AU	Ottobre 2022	Emissione per V.V.F.	K. Recci	A. Cameroni

Numero documento / Document number: CAVA04-F01-F03-FF-00-000-A-B-015-R01

Comittente / Client: Centro impiantistico di Cavaglià

Pratica antincendio Att. 44.3.C e nuove Att. 44.2.C Variante pratica n. 111147

A2A Ambiente S.p.A. Ingegneria Ambiente Via Olgettina 25 20132 Milano T (+39) 02 2729 81 ingegneria.ambiente@a2a.eu www.a2ambiente.eu

IMPIANTO DI RICICLO MATERIALI PLASTICI E PRODUZIONE FILM E SACCHETTI

Capannone di processo Rivelazione ed allarme incendio

Numero tavola / Table number: V23

Scala grafica / Graphic Scale: 1:125

Scala planotavola / Plot Scale: 1:1

Progettista / Design engineer: S.D.M. TEAM S.r.l. Safety, Design & Management Sede Legale: Via Marazza 30, 28021 Borgomanero (NO) Sede Operativa: Via V. Boldrini 14, 27029 Vigevano (PV) mail info@sdm-team.eu C.F. e P.IVA 026691800322

Approvazione / Approval: A. Cameroni