

*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Orientale*

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESP/1219/2021A/A1600A

Rif. n. 122447/A1610B del 27/10/2021

Rif. n. 124825/A1610B del 02/11/2021

Rif. n. 135622/A1610B del 24/11/2021

Rif. n. 86276/A1607C del 11/07/2022

Al Responsabile del procedimento
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della
Provincia di Biella
Dott. Graziano Stevanin

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Biella, Novara,
Verbania-Cusio-Ossola e Vercelli
Corso Cavallotti n. 27
28100 – NOVARA

Alla Provincia di Vercelli
Servizio VIA

Ai Comuni di:
Masserano (BI), Balocco (VC), Brusnengo (BI),
Rovasenda (VC), San Giacomo V.se (VC), Villarboit
(VC)

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni : Masserano (BI)
Intervento: "Progetto di impianto agrifotovoltaico Masserano da 55,49 Mwp, in
località Martinella".
Proponente: Ditta Ellomay Solar Italy Seven Srl, Bolzano

**D.lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 27bis, D.lgs 387/2003 - Indizione terza seduta
conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi art. 14ter L. 241/1990 in
data 03 agosto 2022. Adempimenti art. 146 D.Lgs. 42/2004.**

Con riferimento alla indizione della terza conferenza dei servizi in modalità sincrona indetta per il giorno 03 agosto 2022 di cui alla nota della Provincia di Biella, Area Tutela e Valorizzazione Ambientale prot. n. 14475 in data 06 luglio 2022 per la prosecuzione dell'istruttoria avviata il 23 novembre 2021 con particolare attenzione alle integrazioni trasmesse dal proponente alla Provincia di Biella in data 5 luglio 2022 e alla eventuale conclusione con espressione delle determinazioni conclusive circa la compatibilità ambientale del progetto e il contestuale rilascio dei titoli autorizzativi,

esaminata la documentazione progettuale integrativa pubblicata sul sito web della Provincia di Biella al link:

https://webdav.provincia.biella.it/Progetto-12/Prog_VAL_EllomayS_agrivoltaico_Mass_2021/

atteso che le suddette integrazioni hanno recepito le osservazioni formulate con il precedente parere del 24 novembre 2021 rilasciato dal Settore Territorio e Paesaggio:

in particolare, l'elaborato DOC01A - Studio di impatto ambientale componente paesaggistica 15/06/2022 che contiene ulteriori approfondimenti e simulazioni degli impatti derivanti dalla costruzione del campo fotovoltaico sul paesaggio baraggivo e misure di mitigazione e compensazione quali la *"...realizzazione di barriere vegetali composte da filare di alberi e siepi su tutto il perimetro del lotto e lungo il corridoio ecologico lasciato libero dall'impianto nella zona centrale e che attraversa longitudinalmente il campo da est a ovest"*; visto inoltre che nella fascia di tutela paesaggistica del Torrente Guarabione su un'area di circa 3 Ha è prevista la creazione di un'area umida con un bacino naturaliforme alimentata nel periodo primaverile ed estivo mediante il ricorso all'irrigazione garantita dal consorzio irriguo,

verificate le tavole progettuali integrative "Tav M01 - Mitigazioni impianto", "Tav M02 - Mitigazioni impianto", "Tav M03 - Dettagli mitigazione su strada", "Tav M04 - Area umida", che in dettaglio rappresentano lungo tutto il perimetro gli effetti mitigativi attesi dalla vegetazione di progetto e illustrano con diagrammi gli effetti cromatici stagionali di ogni specie arborea o arbustiva utilizzata,

visto l'elaborato "Tav M00 - Analisi visibilità progetto", che rappresenta per un raggio di 10Km le aree di visibilità teorica dell'impianto anche in relazione ai punti di belvedere, ad alcuni tratti di percorso e ai luoghi di interesse storico culturale individuati nell'intorno collinare, tutti situati ad ovest e a nord dell'area e i cui effetti di interferenza visiva sono da ritenersi comunque marginali o nulli anche per la distanza tra i pannelli fotovoltaici e i punti di visuale e stante l'orientamento dei tracker est ovest che garantirebbe l'assenza di fenomeni di abbagliamento verso i punti di belvedere posti a nord (esempio dall'Oratorio di San Bernardo o dalla Madonna degli Angeli),

esaminato l'elaborato "Tav M05 - Impatto cumulato" inerente lo studio della visibilità cumulativa con gli altri due impianti in corso di autorizzazione posti a breve distanza dal campo in progetto e in avanzata fase di autorizzazione,

appreso che anche per la tipologia di recinzione e per il cancello di ingresso è previsto l'utilizzo di pali in legno anziché in metallo e che per la copertura delle cabine elettriche *"A seguito del recepimento delle osservazioni, sono state prodotte le versioni aggiornate delle cabine elettriche e locali di deposito prefabbricati al fine del miglior inserimento nel contesto paesaggistico rurale, con tetto a due falde e con texture coerenti al contesto di inserimento"*,

a seguito delle predette integrazioni l'intervento in oggetto non prevede più la collocazione dei pannelli fotovoltaici né della recinzione nella fascia di tutela paesaggistica del Torrente Guarabione che verrà interessata dalla creazione di una zona umida e dalla collocazione di vegetazione autoctona di mitigazione e pertanto non è più necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale ma esclusivamente l'autorizzazione paesaggistica di competenza comunale per le suddette opere a verde;

si osserva tuttavia che l'elaborato "DOC01A-Relazione paesaggistica, 26/07/2021" precedente, in seguito alle modifiche progettuali è stato rinominato in "DOC01A – Studio di impatto ambientale Componente paesaggistica, 15 giugno 2022".

Tutto ciò premesso,

visto l'art. 146 comma 6 del D.lgs 42/2004 e s.m.i,

verificato che ai sensi della attuale normativa in materia paesaggistica le opere previste nella fascia di tutela paesaggistica del Torrente Guarabione in Comune di Masserano non sono più ricomprese nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

considerato che il Comune di Masserano è tutt'ora dotato di Commissione Locale per il Paesaggio ed è pertanto idoneo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente;

si comunica che il Settore scrivente non ha competenze in merito al procedimento in oggetto.

Si rimanda alla valutazione da parte della Commissione Locale del Paesaggio la verifica del rispetto dei disposti del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 in merito alla documentazione necessaria per l'ottenimento della autorizzazione paesaggistica in riferimento alla documentazione integrativa "DOC01A-Studio di impatto ambientale Componente paesaggistica" per la realizzazione delle opere ricadenti nella fascia di tutela del Torrente Guarabione.

Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 D.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241.

Si rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Si resta comunque in attesa del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alfredo Visentini

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*