



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA**

UFFICIO PREVENZIONE

[com.prev.biella@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.biella@cert.vigilfuoco.it)

Alla Provincia di Biella  
Area Tutela e Valorizzazione  
Ambientale

**OGGETTO: PROG DI IMP.TO AGRIVOLTAICO IN MASSERANO + 5 DELLA ELLOMAY SOLAR I.S. S.R.L. BOLZANO, SOTTOP.TO A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CON CONTESTULA RILASCIO AUT. UNICA D. LGS. 387/03 E SS.MM.II**

**Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011: Valutazione del progetto – Parere favorevole.**

**Istanza prot.n.14475/2022**

**Ditta:** Ellomay Solar Italy Seven srl

**Indirizzo:** Località Martinella - Masserano

**Attività:** n.20 trasformatori ad olio di potenza singola pari a 2500 KVA e 1270 l di olio

**DPR 1° Agosto 2011, n.151 codice n.48.1.B**

**Il Responsabile del procedimento tecnico incaricato di effettuare l'esame della documentazione progettuale: MANISCALCO**

Con riferimento all'istanza in oggetto, si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi proposti a condizione che gli stessi siano eseguiti nel rispetto delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi, ancorché non espressamente richiamati nella documentazione tecnica agli atti.

A lavori ultimati e prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011 dovrà essere richiesto il controllo di prevenzione incendi inoltrando:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2018);
- l'Asseverazione a firma di professionista abilitato (mod. PIN 2.1 – 2018) **completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel foglio allegato;**

e mettendo a disposizione, all'atto del sopralluogo, la documentazione gestionale di cui al D.Lgs. 81/08 o all'art.6 DPR 151/11 riportata nel richiamato allegato.

Si precisa che:

- Le norme e le guide tecniche proposte per la progettazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08.
- La documentazione deve essere redatta secondo la modulistica approvata con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica DPCST/DD n.200 del 31/10/2012 e reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) e può essere inoltrata, alternativamente:
  - . secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
  - . tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).
- Ai fini dell'esercizio dell'attività, è possibile far ricorso alle indicazioni di cui all'art.5 comma 2 del DM 10/11/2011 per le SCIA presentate in modalità telematica relative ad Attività di competenza del SUAP.

Tanto si comunica al Signor Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 577/82.

Sottoscritto con firma digitale

**Il Responsabile del Procedimento Tecnico  
che ha effettuato l'esame della  
documentazione progettuale**

**MANISCALCO**

Sottoscritto con firma digitale

**Il Comandante Provinciale  
SEGATORI**

PROVINCIA DI BIELLA - p\_bi - REG\_UFFICIALE - 0016673 - Ingresso - 03/08/2022 - 07:57



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA**

**Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – Parere Favorevole**

**Istanza prot.n.14475/2022**

**Intervento in progetto:** n.20 trasformatori ad olio di potenza singola pari a 2500 KVA e 1270 l di olio

**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO**

A. Documentazione di cui all' Allegato II del DM 07/08/2012

1. **IMPIANTO ELETTRICO:**

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto da individuarsi in funzione del rischio presente (luoghi ordinari/a maggior rischio in caso di incendio/con pericolo di esplosione).

2. **IMPIANTO FOTOVOLTAICO:**

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (note Min. Int. 1324 del 07/02/2012 e n.6334 del 04/05/2012, CEI 82-25, CEI 64-8 sez.712).

3. **IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE:**

(In caso di insediamento autoprotetto, sia trasmessa la sola valutazione del rischio di fulminazione)  
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, n indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (CEI81-10/1/2/3/4);

Sottoscritto con firma digitale

**Il Responsabile del Procedimento Tecnico  
che ha effettuato l'esame della  
documentazione progettuale**

**MANISCALCO**

Sottoscritto con firma digitale

**Il Comandante Provinciale  
SEGATORI**

PROVINCIA DI BIELLA - p\_bi - REG\_UFFICIALE - 0016673 - Ingresso - 03/08/2022 - 07:57