



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
com.prev.biella@cert.vigilfuoco.it

Alla PROVINCIA DI BIELLA
AREA TUTELA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
SERVIZIO RIFIUTI,
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE, ENERGIA
QUALITÀ DELL'ARIA, ACQUE
REFLUE RISORSE IDRICHE
Via Quintino Sella, 12 - 13900 BIELLA

OGGETTO: D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. art. 27 bis - Progetto denominato: "Progetto agrivoltaico Masserano - Ellomay Solar Italy Seven", da realizzarsi nei Comuni di Masserano loc. Martinella (BI) e con opere di connessione nei Comuni di, Brusnengo (BI), Arborio (VC), Rovasenda (VC), San Giacomo Vercellese (VC) e Villarboit (VC), presentato dalla "Ellomay Solar Italy Seven" S.r.l. Bolzano in data 28.07.2021. Parere antincendio.

In riscontro alla nota della PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - 0023265 - Uscita - 27/10/2021, esaminata la documentazione inoltrata, si è constatata, a pagina 23 della relazione di sintesi, l'intenzione di installare n.20 cabine di trasformazione elettrica e dei trasformatori elettrici ad olio, con quantitativi superiori ad 1 m³, che costituiscono attività soggetta al controllo di questo Comando, in quanto rientrante nella tipologia indicata al n.48, categoria B, dell'allegato I del DPR n.151 del 01/08/2011.

Non risultano peraltro attuati gli adempimenti previsti dall'art.3 del DPR 151/2011 e dal DM 07/08/2012, ovvero:

1. la presentazione di specifica istanza di valutazione del progetto, utilizzando il modello PIN 1-2018 - Valutazione Progetto, scaricabile al seguente link, <https://www.vigilfuoco.it/asp/~/Page.aspx?IdPage=737>, con allegati:
2. un progetto (in formato pdf/A.p7m) a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto del DM 15/07/2014 per i trasformatori con quantitativi di olio superiore ad 1,0 m³ che si ha intenzione di installare;
3. elaborati specifici (in formato DWF.p7m) a firma di tecnico abilitato, rappresentativi delle misure antincendi da applicare in ottemperanza al citato DM 15/07/2014;
4. un'attestazione di avvenuto versamento di 100€ per ciascun trasformatore elettrico con oltre 1,0 m³ di olio tramite versamento sul cc postale n.14128136 oppure tramite bonifico bancario IT07P0760110000000014128136 entrambi intestati a: "Tesoreria Provinciale di Torino, Sezione di Vercelli e Biella" causale: "Servizi a pagamento resi dai VVF. di Biella".

Ai fini dell'espressione del parere di competenza di questo Comando, si resta pertanto in attesa di riscontro a quanto sopra indicato.

Sottoscritto con firma digitale
Il responsabile ufficio prevenzione
MANISCALCO

Sottoscritto con firma digitale
Il Comandante Provinciale
SEGATORI