



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

Via F.lli Bandiera 16
13100 Vercelli
Tel./Fax 0161283811/0161257425
C.F. e P. IVA 02199110020

Spett.li
Provincia di Biella
Area Tutela e Valorizzazione Ambiente
Servizio: Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità
dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Via Quintino Sella, 12
13900 Biella
PEC:
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

E p.c.
Ellomay Solar Italy Seven s.r.l.
Via Sebastian Altmann, 9
39100 Bolzano
PEC: ellomaysolaritalyseven@legalmail.it

OGGETTO: Istanza di giudizio compatibilità ambientale (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis) e contestuale rilascio autorizzazione ai sensi D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. art. 27 bis. – Progetto denominato: *“Progetto agrivoltaico Masserano – Ellomay Solar Italy Seven”*, da realizzarsi nei Comune di Masserano loc. Martinella (BI) con opere di connessione nei Comuni di Brusnengo (BI), Arborio (VC), Rovasenda (VC), San Giacomo Vercellese (VC) e Villarboi (VC), presentato dalla ditta *“Ellomay Solar Italy Seven”* S.r.l. Bolzano – **richiesta integrazioni**

Con riferimento alla nota 02/11/2021 prot. n. 23654 e richiamando quanto emerso durante la conferenza dei servizi del 23/11/2021 lo Scrivente Consorzio, al fine di esprimere il proprio parere di competenza, richiede che il progetto venga integrato con le seguenti informazioni:

1. Verifica che tutti i cavi irrigui perimetrali all'area interessata dall'impianto solare agrivoltaico dovranno essere lasciati fuori dalla recinzione che verrà realizzata a protezione e chiusura dell'area stessa, al fine di poter effettuare la sorveglianza e la normale manutenzione delle strutture irrigue consortili.
2. Planimetria del cavidotto con indicati tutti gli attraversamenti dei canali consortili (posizione, tipologia, dimensioni, quota estradosso) che, allo stato, non sono solo i 12 indicati ma sono circa una trentina. Si richiede inoltre la metodologia che si intenderà utilizzare per sottopassare gli attraversamenti, cioè se per tutti verrà impiegata quella indicata negli elaborati progettuali o se, per quelli di minor rilevanza, verranno utilizzate metodologie differenti.

A caratteri generali, invece, si ricorda che i fossi e canali della rete irrigua consortile hanno, oltre che una funzione di irrigazione, anche una altrettanto importante funzione di scolo delle acque meteoriche per la salvaguardia del territorio: pertanto ogni modifica ai



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

Via F.lli Bandiera 16
13100 Vercelli
Tel./Fax 0161283811/0161257425
C.F. e P. IVA 02199110020

tracciati dei cavi e/o ostruzioni parziali o totali delle loro sezioni idrauliche (anche se provvisorie) sono vietate.

Infine si comunica fin da ora che, qualora l'intervento in oggetto avesse un conclusione positiva, tutte le interferenze tra l'opera da realizzarsi e le strutture irrigue dovranno essere regolamentate da apposita concessione onerosa e che i terreni utilizzati per l'impianto fotovoltaico e per le "stazioni di servizio" rimarranno iscritti a catasto irriguo (quindi soggetti al pagamento del contributo irriguo) con le aliquote stabilite dai Comitati competenti, determinate sulla base di quanto previsto dagli articoli 6 e 14 del Regolamento Irriguo vigente.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per un eventuale sopralluogo congiunto tra il nostro personale (geom. Onofrio Callari 335-7891496 - geom. Federico Bassano 335-7891603), i Comitati distrettuali competenti ed i tecnici della ditta proponente che legge per conoscenza, al fine di confrontarsi e trovare le migliori soluzioni alle problematiche evidenziate.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
(dott. ing. Alessandro Iacopino)