

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



COMUNE DI ROSAZZA

COMUNE DI ROSAZZA

Via Roma, 6 13815

C.F. e P.I. : 00390580025

Tel. 015 – 60092 - Fax 015 – 6097921

E-mail rosazza@ptb.provincia.biella.it

rosazza@pec.ptbiellese.it

OGGETTO: Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla "SIPEA" S.r.l., Milano e denominato: "Impianto Idroelettrico in Rosazza", su T.Chiobbia, in Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI) – Invio osservazioni.

PROVINCIA DI BIELLA
SERVIZIO V.I.A.

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e p.c.

Al Dipartimento A.R.P.A.
Piemonte NE Sede di Biella
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

All'A.S. L. BI Biella Dip.to Prevenzione
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

Comune di Piedicavallo
piedicavallo@pec.ptbiellese.it

Unione Montana Valle del Cervo – La Bursch
vallecervo@pec.ptbiellese.it

Regione Piemonte
Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1616A Sviluppo Energetico Sostenibile
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste Protez. Civile
Trasp e Logistica Sett Tecn Region BI-VC
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione A1600A - Ambiente Energia e Territorio
Settore A1 6 7A Tecnico Piemonte Nord
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Autorità di Bacino per il Fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti
Paesaggio per le provincie di BI, No, VCO, VC Torino

sabap-no@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e
Postali
Divisione IX - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

dgscerp.div09.isppva@pec.mise.gov.it

"e-distribuzione" S.p.A
Infrastrutture e Reti Italia M.A.T. Nord — S.R. Piemonte e
Liguria, Torino
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Comando Militare Esercito Piemonte
SM- Uff. Personale
Logist. Alloggi
e Servitù Milit.
Sez. Logist. Poligoni
e Servitù Milit.
Corso Vinzaglio n.6
10121 Torino

cme_piemonte@postacert.difesa.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Biella
protocollo.prefbi@pec.interno.it

Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, prot.22001 del 10.10.23 relativa all'oggetto, formulando nel merito le seguenti osservazioni :

-Vasca risalita pesci: la documentazione fotografica allegata all'istanza di sanatoria risulta, per i punti di ripresa, non esaustiva nel rappresentare lo stato di fatto del manufatto nel suo reale impatto ambientale. Si richiede l'imposizione di ogni correttivo ritenuto appropriato per migliorarne l'inserimento nel contesto circostante.

- Non risulta allegata all'istanza la richiesta di sanatoria ex LR 45/89 e s.m.i in materia di vincolo idrogeologico, già segnalata da questo Ufficio con pec del 10.07.2023;

-Venga fornita documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi antecedente ai lavori relativamente all'area su cui è stata realizzato il manufatto di centrale e delle pertinenze circostanti;

Per opportuna conoscenza e norma si segnala inoltre agli Enti in indirizzo che la Società in atti generalizzata ha realizzato l'opera di compensazione costituita da percorso pedonale lungo la SP 100 nel tratto Cappella Bariosco – Ponte Pinchiolo, con materiale inerte non conforme alle vigenti normative che dovrà essere interamente rimosso e sostituito.

Distinti saluti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO URBANISTICO
(COMERRO geom. Raffaello)