



## COMUNE DI CARISIO

Provincia di Vercelli

Cap. 13040 - Piazza GIOVANNI Falcone n. 5 , 1 Tel 0161/971014 Fax  
0161/972813

E\_mail [sindaco.carisio@ruparpiemonte.it](mailto:sindaco.carisio@ruparpiemonte.it)

Codice Fiscale 00317500023

Prot. n. 884

Carisio li 23.02.2023

Provincia di Biella  
Area Tutela e  
Valorizzazione  
Ambientale  
Via Quintino Sella 12  
13900 BIELLA

Oggetto: D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. art. 19 - Intervento sottoposto a fase di VERIFICA di Assoggettabilità a V.I.A., denominato "Impianto agrivoltaico connesso a rete su terreno di potenza 15,235 MW", in Comuni di Massazza +5 in territori provinciali di Biella e Vercelli, ai sensi All. IV alla parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, punto 2 lett b) –  
CONTRIBUTO del comune di Carisio

Con riferimento al progetto per la realizzazione un impianto fotovoltaico denominato "Impianto agrivoltaico connesso a rete su terreno di potenza 15,235 MW", che coinvolge il territorio di Carisio per le opere di connessione alla rete elettrica nazionale si evidenzia quanto segue:

Per quanto riguarda la tubazione di adduzione, interessa, nel tratto terminale, un'area industriale sottoposta a procedimenti di bonifica (in corso) per inquinamenti delle matrice suolo e sottosuolo.

Il progetto non contiene gli elaborati esecutivi della stazione di connessione il cui terreno risulta secondo il vigente PRGC, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte il 01 agosto 1984 n°147/36562, ubicato in zona agricola e quindi non conforme alla normativa urbanistica e l'intervento causerà perdita consistente di suolo fertile (il terreno e' catastalmente una risaia stabile)

Il sito della stazione di connessione, sebbene non rientrante nella dedicata fascia di rispetto, risulta a poca distanza dalla linea ferroviaria Santhià-Arona oggetto di recenti studi per una sua riqualificazione in linea ferroviaria "storica" per fini turistici;

Nel progetto non viene minimamente prevista la mitigazione ambientale dell'impianto in Carisio che, stante le imponenti strutture, meriterebbe una profonda valutazione.

Il tratto di strada che collega la via comunale (strada complanare) alla stazione di connessione, risulta privato.

Nel progetto non e' previsto un piano di dismissione dell'impianto a fine ciclo produttivo e conseguentemente non si hanno informazioni sul ripristino delle aree coinvolte.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la scrivente Amministrazione ritiene che gli elementi forniti nella documentazione progettuale non consentano di escludere impatti negativi generati dall'intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali interferite.

Distinti saluti

Il Sindaco  
(Pasquino dott. Pietro)

